調達品目表（　４２１００７Ａ　）
統制番号：Ｋ２６Ｓ－００２ＡＦ８ＴＢ－ＮＥ３－０００４

調達要求番号	ＤＰ１１０１６４０８１５１８ ＤＰ１１０２６４０８１５１９ ＤＰ７２０１６４０８１５２０	作成部課名	資材計画部　資材計画課
調達要求年月日	平成２６年　４月２３日	作成年月日	平成２５年　９月２４日
仕様書番号	４補ＬＰＳ－Ｙ００００５		

品名	カタログ製品名	数　量
消防用ノズル （先細管そう，４０ｍｍ）	（株）岩崎製作所　　０４ＳＴＬ４０Ａ （０４ＴＯＬ４０１３Ａを含む。） （株）北浦製作所　　ＫＮ－１　４０Ａ 東京サイレン（株）　ＴＳ４００８－４０ＭＭ （ＴＳ４００１－４０ＭＭを含む。） （株）報商製作所　　ＡＮ１０１ （株）山田製作所　　ＹＤ７２９２８ （株）横井製作所　　７２１１１５ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	３１　ＥＡ

1　同等とする性能等

1.1 構造及び性能　：消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２１条の３６第１項第６号の規定に基づき、日本消防検定協会が行う、依頼に応じ消防の用に供する機械器具等に関する評価を受託する業務に定められた構造、性能に適合していること。

1.2 管そう

a) 受け口の呼称　：４０

b) ノズル結合部の呼称　：４０

1.3 スムースノズル

a) 結合部の呼称　：４０

b) 放水口部の呼称　：１３

2　その他の指示

2.1　添付書類

a) 類別原資料　：不要

b) 取扱説明書　：本体に１部